

PPIS/HK/MW/4611/218/O/21

Kutno, dnia 08.11.2021 r.

**Gmina Bedno**  
**Bedno 24**  
**99-311 Bedno**  
(dot. wodociągu publicznego w Orłowie)

### *Ocena jakości wody*

Na podstawie:

- art. 4 i art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 195) w związku z art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028)  
- § 20 ust. 1 pkt 1, 8 i 10; ust. 3 pkt 3 i 4 oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań z dnia 06.11.2021 r. nr WC62011, WC62012, WC62013, WC62014, WC62015, WC62016, WC62017, WC62018 oraz z dnia 07.11.2021 r. nr WC62019, WC62020, WC62021, WC62022, WC62023, WC62024, WC62025, WC62026 przeprowadzonych przez Laboratorium Badawcze Intertek Poland Sp. z o.o. w Gostyninie próbek wody nr WS10021323, WS10021324, WS10021325, WS10021326, WS10021327, WS10021328, WS10021329, WS10021330, WS10021404, WS10021405, WS10021406, WS10021407, WS10021408, WS10021409, WS10021410, WS10021411, pobranych do badania w dniach 03.11.2021 r. i 04.11.2021 r. z wodociągu publicznego w Orłowie, którego właścicielem jest Gmina Bedno

**stwierdza przydatność wody do spożycia**

### **UZASADNIENIE**

W dniach 03.11.2021 r. i 04.11.2021 r. pobrano do badania próbki wody ujmowanej, uzdatnionej oraz podawanej do sieci i stwierdzono, że działania naprawcze podjęte przez Gminę Bedno w związku z decyzją z dnia 18.10.2021 r. znak: PPIS/HK/MW/4611/14/21 przyniosły pożądany efekt, w zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1A i 1C do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) i jest w pełni przydatna do spożycia przez ludzi.

W związku z poprawą jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie wydał Komunikat Nr 2 z dnia 08.11.2021 r. będący załącznikiem do niniejszej oceny jakości wody.

Załącznik:

1. Komunikat Nr 2 z dnia 08.11.2021 r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W KUTNIE

*dr inż. Celina Marciszewska*

Kutno, dnia 08.11.2021 r.

## KOMUNIKAT Nr 2

skierowany do konsumentów wody z wodociągu Orłów

**Dotyczy konsumentów w miejscowości Gosławice, Orłów-Kolonia, cz. Orłów-Parcel nr 1-22, 41, 42, Wola Kalkowa, cz. Żeronice nr 33-42, Jaroszkówka nr 15 w gminie Bedlno zaopatrywanych w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Orłowie.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie informuje, że jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego w Orłowie uległa poprawie. W próbach wody z wodociągu publicznego w Orłowie pobranych do badania w dniach 03.11.2021 r. oraz 04.11.2021 r. nie stwierdzono obecności mikroorganizmów w związku z czym woda **spełnia wymagania zawarte w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) i jest w pełni przydatna do spożycia.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie odwołuje tym samym komunikat nr 1 z dnia 18.10.2021 r.

W dalszym ciągu prowadzona będzie dezynfekcja wody.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W KUTNIE  
*dr inż. Celina Marciszewska*